

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, ул. Краља Милутина бр. 8
Број: 0094-40494-224/2020
Датум: 04.06.2020.

Предмет: Одговор комисије за јавну набавку у отвореном поступку бр. 13/20, за набавку опреме за резервну локацију ("DR site") (образована решењем бр. 0094- 40494-190/2020 од 21.05.2020. године) на захтев за додатним информацијама или појашњењем вези са припремањем понуде.

Поводом приспелог Захтева у вези јавне набавке бр. 13/20 за набавку добара – опрема за резервну локацију ("DR site"), у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), достављамо одговор:

Питање: У складу са захтевом из конкурсне документације, за друга обавезна документа (услов 15) у вези са Правилником о минималном критеријуму у погледу енергетске ефикасности у поступку јавне набавке добара, а имајући у виду да се исти односи на минималне критеријуме у погледу енергетске ефикасности прописане и да се овај правилник примењује на набавку:

- 1) Канцеларијске информатичке опреме
- 2) Фрижидера и фрижидера са одељком са замрзвањем хране
- 3) Уређаја за климатизацију
- 4) Унутрашњег и спољног осветљења,

где се канцеларијском информатичком опремом сматра тј. канцеларијска информатичка опрема у смислу овог правилника, обухвата:

- 1) Рачунаре: персоналне рачунаре, ноутбук рачунаре, интегрисане рачунаре, танке клијенте (thin clients), физичке сервере мањег формата и радне станице
- 2) Мониторе
- 3) Уређаје за обраду слике: фотокопир апарате, штампаче скенере и вишесламенске уређаје.

Молимо Вас да нам додатно појасните на коју опрему се у оквиру предметне набавке односи овај захтев, с обзиром да се према наводима из овог Правилника, предметна опрема не класификује у горе наведену категоризацију. С тим у вези, неопходно нам је додатно упутство, да ли предметна опрема припада некој од предметних категорија и ако припада који стандард мора да испуњава. Такође молимо Вас да имате у виду да добар део произвођача, своју опрему не лиценцира према овом стандарду, већ доставља потрошњу електричне енергије и топлотну дисипацију уређаја.

Одговор: Опрема за резервну локацију која је предмет јавне набавке добара - опрема за резервну локацију ("DR site"), у отвореном поступку бр. 13/20, је специфична опрема која се не налази на списку у Правилнику о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности у поступку јавне набавке добара ("Службени гласник РС", број 111/15).

Сагласно наведеном, Наручилац ће извршити измену конкурсне документације, која ће у складу са ЗЈН, бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет сајту Наручиоца.

