

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ**

Београд, ул. Краља Милутина бр. 8

Број: 0094-40495-276/14

Датум: 27-10-2014

Поводом припелих питања понуђача у вези јавне набавке мале вредности број 70/14 - набавка ПП апарата и сервисирање ПП апарата, у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" 124/12), достављамо вам одговоре:

Питање 1: Да ли су апарати типа "S" под сталним притиском или нису?

Одговор: Да, апарати типа "S" које захтевамо конкурсном документацијом, јесу под сталним притиском.

Питање 2: Ако су различитог типа (под сталним притиском и са бочицом CO2 у телу апарата) у одређеној количини, молим Вас да их радвојите у структури цене?

Одговор: Апарати типа "S" које захтевамо конкурсном документацијом треба да буду под сталним притиском, са бочицом CO2 у телу апарата, тако да не постоји потреба за раздвајањем у обрасцу структуре цене.

С' поштовањем,

Члан комисије за јавну набавку
Милош Регељан

