

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, ул. Краља Милутина бр. 8
Број: 0094-40492-468/2015
Датум: 27.10.2015. године

Поводом приспелих питања понуђача у вези јавне набавке број 32/15 – II, набавка услуга капиталног одржавања термо – техничких инсталација на објектима, у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" 124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: ЗЈН), достављамо вам одговоре:

ПАРТИЈА 2: ОЦАЦИ

Питање 1: Где се налази котларница, да ли је у подруму или на коти терена? Да ли се котао може изнети кроз врата или се мора лупати зид (димензије котла и врата)?

Одговор: Котларница се налази у подруму, котлови су ширине 60 цм, а врата су дупла 110 цм.

Питање 2: Да ли у котларници постоји напајање са електричном енергијом за котао од 50kW? Тендером није предвиђен никакав материјал за електро повезивање.

Одговор: У котларници тренутно не постоји напајање са електричном енергијом, али ће бити обезбеђено до почетка извођења радова.

Питање 3: Шта се подразумева под сређивањем зидова и пода у котларници? Да ли је то чишћење или је потребно и малтерисање и крчење?

Одговор: Под наведеном позицијом подразумева се само чишћење подова, зидова и одношење шута са локације.

ПАРТИЈА 3: ДОБРА

Питање 1: Где се налази котларница, да ли је могуће уношење котла од 70 kw кроз врата? Имају ли степенице?

Одговор: Улаз у котларницу је у приземљу, директно са спољашње стране, могуће је котао унети без проблема.

Питање 2: Да ли у котларници постоји електрична инсталација за повезивање опреме у котларници?

Одговор: У котларници тренутно не постоји електрична инсталација, али ће бити обезбеђена до почетка извођења радова.

Питање 3: Постоји ли у котларници довод воде и канализације? Ово је потребно да би се могао повезати термозаштитни вентил.

Одговор: Да, постоји.

ПАРТИЈА 4: КАЊИЖА

Питање 1: Да ли се могу добити од локалног дистрибутера гаса технички услови за израду гасне инсталације?

Одговор: Пројекат за извођење радова на машинским инсталацијама већ постоји, тако да технички услови за израду гасне инсталације нису потребни. Објекат на којем ће се вршити радови већ има гасни прикључак.

Питање 2: Да ли постоји разведена електрична инсталација за напајање гасног котла?

Одговор: Електрична инсталација ће бити обезбеђена до почетка извођења радова.

Питање 3: Да ли предвиђено извођење грађевинских радова на поправкама зидова након бушења отвора за пролаз цеви и чија је то обавеза (кречења и сл.)?

Одговор: Не. Као што је наведено у конкурсној документацији, грађевински радови у оквиру премера за ову партију, нису предвиђени.

ПАРТИЈА 6: ВРАЊЕ

Питање 1: Да ли резервоар за лож уље може бити и метални?

Одговор: Коа што је конкурсном документацијом предвиђено, резервоар за лож уље мора бити пластични.

Питање 2: Да ли је потребно извршити додатна откопавања и чишћења постојећег ископа за смештање цистерне?

Одговор: Конкурсном документацијом није предвиђено да је потребно вршити додатна откопавања и чишћења.

Питање 3: Да ли враћање терена у првобитно стање захтева и радове на бетонирању, асвалтирању и сл., или је то поравњавање земље изnad резервоара?

Одговор: Један део бетонске стазе је разбијен при ископу, тако да је потребно делимично бетонирање.

Питање 4: Да ли су потребни грађевински радови за цевне водове за лож уље?

Одговор: Конкурсном документацијом нису посебно предвиђени наведени радови.

НАПОМЕНА: Конкурсном докуменатцијом је прописно да понуђачи, пре подношења понуде, морају извршити увид у предметне објекте наручиоца, о чему су обавезни да доставе записник и изјаву, који су саставни део конкурсне документације, како би били у могућности да дају адекватну понуду.

С поштовањем,

Члан комисије за јавну набавку



Милош Регељац